

GODKÄNNANDEBEVIS 0306/03

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: BRANDSKYDD
Glasrutor

CONTRAFLAM LITE

Innehavare	Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Stauffacherstrasse 128, CH-3000 Bern 22, tel: +41 31 336 81 34, fax: +41 31 336 81 90, org. nr: 214559.
Info lämnas av	Vetrotech Saint-Gobain North A/S, Havnegade 39, 1.sal, DK-1058 Köpenhamn K, tel: +45 70 225 258, fax: +45 70 225 259, Internet: www.vetrotech.com.
Produkt	CONTRAFLAM LITE, brandskyddande glasruta med tjocklek 13 mm, E 30 resp. E 60.
Avsedd användning	Glasruta för montering i brandcellsskiljande konstruktioner av stål, aluminium eller trä som är godkända i avsedd brandteknisk klass.
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Brandteknisk klass* E 30 respektive E 60 5:22 * Enligt tillhörande handlingar
Tillhörande handlingar	”Förteckning över storlekar, glastyper och brandklasser för Contraflam Lite”, daterad 2007-03-06. Monteringsanvisningar redovisade i bilaga CFL nr 7, daterad 2007-03-07, bilagor nr CFL 8-13, CFL 20-24, daterade 2003-09-02. Produktdatablad Contraflam Lite, daterat 2006.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-09-13 och diarienummer 210-99-0501 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP).

Kontroll (forts) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Emmaboda Glas AB, Emmaboda.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning samt av märkning på varje levererad glasruta och omfattar:

Tillverkarens namn	Emmaboda Glas AB*
P-märke	Ā
Certifieringsorgan	SITAC
Produktens typbeteckning	Contraflam Lite*
Godkännandebevisets nummer	0306/03
Brandteknisk klass	E 30/E 60
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningsorgan	SP

* varaktig märkning på glasrutan

Bedömningsunderlag Rapporter nr P104648A och P401538 från SP.
Rapporter nr 3918/2012 och 3201/4709 från iBMB.
Rapport nr 419830 från EMPA.
Rapport nr 2000-CVB-R01628(Rev.) från TNO.

Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans av glas.

Detta bevis ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2003-12-17 och projektnummer T300306.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2008-12-16.



Ulla Fridh



Per Adolffsson

Vetrotech Saint-Gobain (International) AG

Förteckning över storlekar, glastyper och brandklasser för Contraflam Lite

Maxstorlek (mm)

<i>Glastyp</i> Contraflam Lite	<i>Profilsystem</i> Stål	<i>Profilsystem</i> Aluminium	<i>Profilsystem</i> Trä	<i>Profilsystem</i> Hårdträ*	<i>Brandklass</i>
enkelglas	1250 x 2840	1250 x 2300	1125 x 1030	1790 x 2860	E 30
isolerglas	1250 x 2840	1400 x 2920	-	1200 x 2000	E 30
isolerglas tak Max 45° från vertikalt plan	-	1200 x 2300	-	-	E 30
enkelglas	1250 x 2840	-	-	-	E 60

*) Densitet minst 750 kg/m³