

GODKÄNNANDEBEVIS 0655/99

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: BRANDSKYDD
Glasrutor

PYROSWISS EXTRA glasrutor

Innehavare	Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Stauffacherstrasse 128, CH-3000 Bern 22, tel: +41 31 336 81 34, fax: +41 31 336 81 90, org. nr: 214559.
Info lämnas av	Vetrotech Saint-Gobain North A/S, Havnegade 39, 1.sal, DK-1058 Köpenhamn K, tel: +45 70 225 258, fax: +45 70 225 259, Internet: www.vetrotech.com.
Produkt	PYROSWISS EXTRA, brandskyddande glasruta, enkelglas med tjocklek 5/6 mm, max storlek 1350 x 1850 mm/1350 x 2300 mm, E 60.
Avsedd användning	Glasruta för montering i vertikala, brandcellsskiljande konstruktioner av stål, som är godkända i avsedd brandteknisk klass.
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Brandteknisk klass* E 60 5:22
	* Enligt tillhörande handlingar
Tillhörande handlingar	Ritning nr PYE 28, daterad 2004-05-10. Produktdatablad Pyroswiss Extra 5 mm, 6 mm, daterade 2006.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-09-13 och diarienummer 210-99-0501 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP). Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Emmaboda Glas AB, Emmaboda.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning samt av märkning på varje levererad glasruta och omfattar:	
	Tillverkarens namn	Emmaboda Glas AB*
	P-märke	Ā
	Certifieringsorgan	SITAC
	Produktens typbeteckning	Pyroswiss Extra*
	Godkännandebevisets nummer	0655/99
	Brandteknisk klass	E 60
	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
	Besiktningsorgan	SP
	* varaktig märkning på glasrutan	
Bedömnings- underlag	Rapport nr 02-V-325 och 02-V-360 från CTICM.	
Kommentarer	Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans av glas. Detta bevis ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2004-06-22 och projektnummer T200454-01.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2009-06-22.	


Ulla Fridh
Per Adolfsson